


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ IC-SNMP/WEB



EAC

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1 Общая информация	6
1.2 Внешний вид и габаритные размеры	7
1.3 Комплект поставки	8
1.4 Пользовательский интерфейс	8
1.5 Маркировка и пломбирование	10
1.6 Упаковка	10
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	12
3.1 Меры безопасности при подготовке изделия к эксплуатации	12
3.2 Установка изделия на месте эксплуатации	13
3.3 Правила эксплуатации изделия	15
3.4 Подключение к изделию	15
3.5 Взаимодействие через ПО Shtyl Device Manager	17
3.6 Взаимодействие через Web-интерфейс	33
3.7 Взаимодействие с сервером реального времени	42
3.8 Взаимодействие с почтовыми клиентами	45
3.9 Взаимодействие через USB HID Power Device	46
3.10 Взаимодействие с прочим (сторонним) ПО	46
3.11 Взаимодействие с дополнительным внешним оборудованием Штиль	47
3.12 Обновление ПО	48
4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	50
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	51
5.1 Техническое обслуживание изделия	51
5.2 Меры безопасности	52
5.3 Текущий ремонт	52
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	52
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	53
8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ	53

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы, правилами и особенностями эксплуатации платы расширения интерфейсов **ШТИЛЬ IC-SNMP/WEB** (далее по тексту - плата или изделие).

Документ снабжен иллюстрациями, таблицами и включает в себя: описание и внешний вид изделия, технические характеристики изделия, указания по подключению, эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию изделия, а также правила предоставления гарантии на изделие.



ВНИМАНИЕ! ПЛАТА ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫМ ОПЦИОНАЛЬНО ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКОМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ШТИЛЬ ИЛИ СТАБИЛИЗАТОРОМ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШТИЛЬ, И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.



ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОВМЕСТНАЯ УСТАНОВКА¹ ИЗДЕЛИЯ С ПЛАТОЙ РАСШИРЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ ШТИЛЬ IC-RS232/DRY CONTACTS ИЛИ С ПЛАТОЙ РАСШИРЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ ШТИЛЬ IC-SNMP/MINI-USB.



ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ НЕ ВО ВСЕ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ/СТАБИЛИЗАТОРЫ ШТИЛЬ! ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМОСТИ КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ С ПЛАТОЙ ПРИВЕДЕНА В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ДАННОЙ МОДЕЛИ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПЛАТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ, СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ.



ВНИМАНИЕ! ВНЕСЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ПЛАТЫ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПРИВОДИТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.



ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ПОСЛЕ ВЫРАБОТКИ РЕСУРСА ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНО ОТ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

¹ В один источник бесперебойного питания/стабилизатор переменного напряжения ШТИЛЬ.



ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОРОШКОВЫЙ ОГнетушитель¹. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИДКОСТНЫХ ОГнетушителей СУщЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.



ВНИМАНИЕ! ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ДОПУЩЕННЫМ К ДАННЫМ РАБОТАМ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.



ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ И ДОБАВЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, НЕ УХУДШАЯ ЗАЯВЛЕННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕ УВЕДОМЛЯЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ. В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПРИВЕДЁН МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

¹ При использовании любого огнетушителя руководствуйтесь в первую очередь сопутствующей ему эксплуатационной документацией.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Общая информация

Изделие предназначено для мониторинга и настройки параметров источника бесперебойного питания/стабилизатора Штиль (и то и другое далее по тексту также – прибор). Плата позволяет интегрировать прибор в структуру Ethernet-сети. Обмен информацией между платой и прибором осуществляется по собственному проприетарному протоколу Штиль, а между платой и Ethernet-сетью по стандартизированным протоколам сетевого обмена.

Взаимодействие пользователя со снабжённым платой прибором возможно через:

- фирменное программное обеспечение (далее по тексту – ПО) Shtyl Device Manager;
- Web-интерфейс;
- стороннее ПО (через протоколы SNMP и Modbus TCP);
- сервер реального времени (через NTP-протокол);
- почтовые клиенты (через SMTP-протокол);
- USB HID Power Device (при подключении источника бесперебойного питания (далее по тексту – ИБП) Штиль к компьютеру через USB).



ВНИМАНИЕ! Все вышеприведённые варианты взаимодействий рассмотрены далее по тексту (см. **Содержание**).

Функциональные возможности платы:

- локальное и удалённое подключение;
- изменение параметров ИБП/стабилизатора через USB-интерфейс;
- парольная защита доступа для повышения безопасности;
- поддержка двух MIB-файлов: Штиль (уникальный) и RFC-1628 (универсальный);
- светодиодная индикация;
- извещение о событиях ИБП/стабилизатора и электросети с помощью SNMP trap-сообщений и e-mail;
- корректное дистанционное отключение питаемого от ИБП оборудования;
- подключение дополнительного оборудования Штиль (через контакты «В» и «А» разъёма «Сигнализация/RS485»);
- обновление встроенного ПО с помощью программы-загрузчика (предоставляется бесплатно, по запросу).

1.2 Внешний вид и габаритные размеры

Внешний вид изделия представлен на **рисунке 1**, габаритные размеры – на **рисунке 2**, компоненты пользовательского интерфейса – на **рисунке 3**.



Рисунок 1. Внешний вид платы расширения интерфейсов Штиль IC-SNMP/WEB




Рисунок 2. Габаритные размеры платы расширения интерфейсов Штиль IC-SNMP/WEB




Рисунок 3. Компоненты пользовательского интерфейса платы расширения интерфейсов Штиль IC-SNMP/WEB

- 1 - разъем «Сигнализация/RS485»;
- 2 - разъем «Ethernet» (TCP/IP – адаптер);
- 3 - разъем «USB»;
- 4 - светодиодный индикатор «Питание»;
- 5 - светодиодный индикатор «Связь»;
- 6 - кнопка «Сброс»;
- 7 - разъем «IDC-14»;
- 8 - разъем «IDC-10».

1.3 Комплект поставки

Комплект поставки изделия приведён в **таблице 1**.

Таблица 1. Комплектность изделия

Наименование		Кол-во, шт.
1	Плата расширения интерфейсов Штиль IC-SNMP/WEB	1
2	Кабель USB, длина 1,8 м	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка (картонный короб)	1
Поставляется по дополнительному заказу		
1	Плата расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts	1



ВНИМАНИЕ! Изделие не комплектуется носителем данных с ПО Shtyl Device Manager и уникальным MIB-файлом Штиль. ПО Shtyl Device Manager и MIB-файл Штиль доступны для свободного скачивания на сайте www.shtyl.ru.

1.4 Пользовательский интерфейс

1.4.1 Разъёмы

На передней панели платы размещены три разъёма:

- «Сигнализация/RS485» (**рисунок 3** (поз.1));
- «Ethernet» (**рисунок 3** (поз.2));
- «USB» (**рисунок 3** (поз.3)).

На тыльной стороне платы размещены два разъёма:

- «IDC-14» (**рисунок 3** (поз.7));
- «IDC-10» (**рисунок 3** (поз.8)).

Описание разъемов приведено в **таблице 2**.

Таблица 2. Разъёмы пользовательского интерфейса

Наименование	Тип	Назначение
«Сигнализация/RS485»	Разъём с пружинным зажимом («клеммник» нажимной)	Соединение с внешним устройством контроля (через группу контактов «Сигнализация») и дополнительным оборудованием Штиль (через группу контактов «RS485»). Назначение контактов разъёма «Сигнализация/RS485» приведено в таблице 3
«Ethernet»	RJ-45	Соединение с Ethernet-сетью или компьютером. Протоколы: Web, SNMP, NTP, Modbus TCP, SMTP, Штиль
«USB»	USB-B	Соединение с компьютером. Протоколы: USB HID Power Device, Штиль
«IDC-14»	Вилка IDC-14	Соединение с ИБП/стабилизатором (осуществляется через входящий в состав ИБП/стабилизатора кабель с ответной розеткой аналогичного типа, подробнее о подключении изделия на месте эксплуатации – пункт 3.2)

Наименование	Тип	Назначение
«IDC-10»	Вилка IDC-10	Соединение с платой расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts (осуществляется через входящий в состав ИБП/стабилизатора кабель с ответной розеткой аналогичного типа, подробнее о соединении изделия с платой расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts в соответствующем данной плате руководстве по эксплуатации)

Таблица 3. Назначение контактов разъема «Сигнализация/RS485»

Группа	Наименование	Назначение
«Сигнализация»	«1»	Выходные «сухие» контакты для формирования аварийных сигналов. Назначение контактов настраивается через ПО Shtyl Device Manager (контакт «4» общий для контактов «1», «2» и «3»). Подробнее о назначении контактов разъема «Сигнализация/RS485» – пункт 3.5.6.
	«2»	
	«3»	
	«4»	
«RS485»	«B»	Подключение дополнительного оборудования Штиль (обмен данными через протокол Штиль). Подробнее о взаимодействии с дополнительным внешним оборудованием Штиль – пункт 3.11.
	«A»	
ВНИМАНИЕ! Контакты «B» и «A» предназначены для обмена данными только с оборудованием, указанным в пункте 3.11.		

1.4.2 Светодиодная индикация

На передней панели платы размещены два светодиодных индикатора:

- «Питание» (**рисунок 3** (поз.4));
- «Связь» (**рисунок 3** (поз.5)).

Описание светодиодных индикаторов приведено в **таблице 4.**


Таблица 4. Светодиодные индикаторы

Наименование	Символ	Цвет	Состояние	Описание
«Питание»		Зеленый	Горит	Изделие функционирует в нормальном режиме
			Мигает	Кнопка «Сброс» находится в нажатом состоянии
			Не горит	Изделие: - находится в технологическом режиме «Загрузчик» ¹ ; - не подключено; - неисправно
			¹ При условии свечения светодиода «Связь» синим	
«Связь»		Синий	Мигает	Изделие функционирует в нормальном режиме
			Горит	Изделие находится в технологическом режиме «Загрузчик»
			Не горит	Изделие не подключено или неисправно

1.4.3 Кнопка «Сброс»

На передней панели платы размещена кнопка «Сброс». Описание кнопки «Сброс» приведено в **таблице 5.**

Таблица 5. Кнопка «Сброс»

Символ	Действие	Реакция платы
	Кратковременное нажатие	Перезагрузка ПО платы
	Удержание более 10 секунд	Сброс настроек, включая сетевые, к значениям по умолчанию (IP-адрес - 192.168.0.1; маска подсети - 255.255.255.0)
<p>ВНИМАНИЕ! Достоверность нажатия кнопки «Сброс» подтверждается миганием светодиодного индикатора «Питание».</p>		



ВНИМАНИЕ! Нажатие кнопки «Сброс» следует осуществлять диэлектрическим инструментом подходящего размера

1.5 Маркировка и пломбирование

Плата промаркирована наклейкой с версией ПО и паспортной табличкой, содержащей следующую информацию:

- наименование изделия;
- заводской номер изделия;
- название организации - производителя изделия;
- дату изготовления изделия.

Наклейка с версией ПО размещена на внутренней части изделия, паспортная табличка – на передней панели изделия.

Пломбирование в данном изделии отсутствует.

1.6 Упаковка

В случае поставки отдельно, не в составе прибора Штиль, плата упаковывается в пленку и размещается в картонном коробе. Короб заклеивается клейкой лентой (скотчем).

Для извлечения платы из заводской упаковки необходимо:

- снять скотч;
- открыть короб;
- извлечь изделие из короба и освободить от упаковочной пленки.



ВНИМАНИЕ! При извлечении изделия из упаковки не допускайте падения платы и ударов по корпусу платы.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики изделия приведены в **таблице 6**.

Таблица 6. Основные характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Общие	
Совместимость	Однофазные ИБП Штиль ¹ , инверторные стабилизаторы Штиль ¹
Поддерживаемые интерфейсы	Ethernet, USB, «сухие» контакты, RS-485
Поддерживаемые протоколы	Web, SNMP, NTP, Modbus TCP, SMTP, Штиль, USB HID Power Device
Уведомления	SNMP trap-сообщения, e-mail
MIB-файлы	RFC-1628, Штиль
Ethernet (TCP/IP-адаптер)	
Тип разъёма	RJ-45
Наименование разъёма ²	«Ethernet»
Протоколы	Web, SNMP, NTP, Modbus TCP, SMTP, Штиль
USB	
Тип разъёма	USB-B
Наименование разъёма ²	«USB»
Протоколы	USB HID Power Device, Штиль
«Сухие» контакты	
Тип разъёма	Разъём с пружинным зажимом («клеммник» нажимной)
Наименование разъёма ²	«Сигнализация/RS485» (контакты «1», «2», «3» и «4»)
Сечение провода, мм ²	0,5-1
Тип и количество контактов	3 выходных («1», «2», «3») и 1 общий («4»)
Назначение	Настраивается через ПО Shtyl Device Manager
Допустимое напряжение выходного контакта относительно общего контакта, не более, В	±26
Максимальный ток нагрузки выходного контакта, не более, мА	20
Максимальное сопротивление выходного контакта относительно общего контакта, Ом	35
RS-485	
Тип разъёма	Разъём с пружинным зажимом («клеммник» нажимной)
Наименование разъёма ²	«Сигнализация/RS485» (контакты «А», «В»)
Сечение провода, мм ²	0,5-1
Допустимое напряжение контактов	От -13 до +16,5
Протокол	Штиль (обмен данными только с оборудованием, указанным в пункте 3.11)
Конструктивные характеристики	
Габаритные размеры, ВхШхГ ³ , не более, мм	40х68х65
Масса, не более, кг	0,1
Степень защиты от пыли и влаги	IP20

Наименование параметра	Значение параметра
Установка	В разъем (слот) однофазного ИБП Штиль ¹ или инверторного стабилизатора Штиль ¹
Эксплуатационные параметры	
Диапазон рабочей температуры, °С	От плюс 5 до плюс 40
Диапазон температуры хранения, °С	От минус 40 до плюс 40
Относительная влажность, не более, %	80
Дополнительные требования к транспортированию и хранению	Пункт 6 данного руководства по эксплуатации (далее по тексту – РЭ)
Надёжность	
Срок службы ⁴ , лет	10
Гарантийный срок ⁴ , месяцев	24
¹ Установка возможна не во все модели. Информация о совместимости конкретной модели с платой приведена в соответствующем данной модели РЭ; ² Маркировка на передней панели платы; ³ Высота x Ширина x Глубина; ⁴ Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований данного РЭ	

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 Меры безопасности при подготовке изделия к эксплуатации

Перед проведением работ по подготовке изделия к эксплуатации необходимо:

- убедиться в целостности упаковки;
- извлечь изделие из упаковки;
- проверить комплектность изделия (согласно **таблице 1**);
- проверить внешний вид изделия. Осмотреть на предмет наличия повреждений все компоненты и разъемы изделия.



ВНИМАНИЕ! При обнаружении любых повреждений или нехватки принадлежностей необходимо связаться с поставщиком (продавцом) изделия. Эксплуатация поврежденной платы запрещается!



ВНИМАНИЕ! При извлечении платы из упаковки не допускайте падения платы и ударов по корпусу платы.



ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по подготовке изделия к эксплуатации рекомендуется освободить руки от колец, браслетов, часов и прочих металлических предметов.



ВНИМАНИЕ! В случае транспортирования или хранения платы в условиях отрицательных температур перед началом подключения и использования изделие необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации (**таблица 6**) не менее 8 часов.

3.2 Установка изделия на месте эксплуатации



ВНИМАНИЕ! Установка изделия на месте эксплуатации должна производиться пользователем, изучившим настоящий пункт и соблюдающим указанные требования безопасности и порядок действий, или квалифицированным персоналом, допущенным к данным работам предприятием-изготовителем.



ВНИМАНИЕ! Запрещается допускать к установке изделия на месте эксплуатации неподготовленных пользователей!

Изделие предназначено для установки в соответствующий разъем (слот) однофазного ИБП/стабилизатора Штиль¹. Информация о наличии и расположении слота для установки платы приведена в соответствующем ИБП/стабилизатору РЭ.



ВНИМАНИЕ! Не допускается совместная установка² изделия с платой расширения интерфейсов Штиль IC-RS232/Dry Contacts или с платой расширения интерфейсов Штиль IC-SNMP/mini-USB.



ВНИМАНИЕ! Установка платы в слот ИБП/стабилизатора производится только при отсутствии соединения прибора с питающей сетью переменного тока и при полном отключении (выключении) прибора (порядок отключения приведен в соответствующем прибору РЭ).



ВНИМАНИЕ! Во время работ по установке платы в слот ИБП/стабилизатора запрещается проверка наличия напряжения прикосновением к токоведущим элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания.



ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по установке платы в слот ИБП/стабилизатора рекомендуется освободить руки от колец, браслетов, часов и прочих металлических предметов.



ВНИМАНИЕ! Работы по установке платы в слот ИБП/стабилизатора следует выполнять в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и с применением диэлектрического инструмента. Рекомендуется использование диэлектрических перчаток.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка изделия в приборы иных производителей;
- установка изделия в слоты приборов Штиль, не предназначенные для платы данного типа.

¹ Установка возможна не во все модели. Информация о совместимости конкретной модели с платой приведена в соответствующем данной модели РЭ.

² В один ИБП/стабилизатор Штиль.



ВНИМАНИЕ! Все эксплуатационные ограничения, приведённые для ИБП/стабилизатора в соответствующем прибору РЭ, распространяются на установленную в прибор плату.

Порядок установки платы в слот ИБП/стабилизатора:

1. Изучить соответствующее ИБП/стабилизатору РЭ и определить слот, предназначенный для установки изделия.
2. Отсоединить показанные на **рисунке 4** винты и снять со слота защитную заглушку. Отсоединение винтов рекомендуется выполнять отверткой с крестообразным шлицем №1.




Рисунок 4. Винты фиксации защитной заглушки



ВНИМАНИЕ! К обратной стороне защитной заглушки прикреплен кабель с ответными розетками для разъемов типа IDC-14 и IDC-10 (далее по тексту – кабель подключения). Соблюдайте осторожность при снятии защитной заглушки и не нарушайте целостность кабеля подключения.

3. Отсоединить кабель подключения от обратной стороны защитной заглушки.



ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность и не нарушайте целостность кабеля подключения.

4. Соединить разъем «IDC-14» платы (**рисунок 3** (поз.7)) с соответствующей ответной розеткой кабеля подключения.
5. Установить плату в прибор и зафиксировать винтами – **рисунок 5**.




Рисунок 5. Расположение и фиксация платы в приборе

6. В зависимости от планируемых к использованию интерфейсов соединить:

- разъём «Ethernet» с Ethernet-сетью или компьютером. Соединение кабелем UTP (не входит в комплект поставки);
- разъём «USB» с компьютером. Соединение кабелем USB (входит в комплект поставки);
- разъём «Сигнализация/RS485» (контакты «1», «2», «3» и «4») с внешним устройством контроля. Сечение провода для соединения – 0,5-1 мм²;
- разъём «Сигнализация/RS485» (контакты «B» и «A») с дополнительным оборудованием Штиль. Сечение провода для соединения – 0,5-1 мм².

Подробнее о способах подключения к изделию – **пункт 3.4.**



ВНИМАНИЕ! Перед соединением внешнего устройства контроля и/или дополнительного оборудования Штиль с контактами разъёма «Сигнализация/RS485» изучите характеристики данных контактов (**таблица 6**). Не допускайте попадания на контакты разъёма «Сигнализация/RS485» электрических величин со значениями, превышающими установленные в **таблице 6**.

3.3 Правила эксплуатации изделия

В процессе эксплуатации с платой необходимо обращаться бережно, не подвергать механическим повреждениям, воздействиям жидкости, грязи и повышенной температуры.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Извлекать изделие из слота включённого прибора, а также из слота прибора, соединённого с питающей сетью переменного тока.



ВНИМАНИЕ! Все эксплуатационные ограничения и рекомендации, приведённые для ИБП/стабилизатора в соответствующем приборе РЭ, распространяются на установленную в прибор плату.

3.4 Подключение к изделию

3.4.1 Локальное подключение

Описание способов реализации локального подключения к плате и возможных взаимодействий с платой при локальном подключении приведено в **таблице 7**.

Таблица 7. Локальное подключение к плате

Способ соединения	Возможные взаимодействия
Разъём «USB» платы – кабель USB – разъём USB-A компьютера	ПО Shtyl Device Manager – мониторинг и настройка (настройка для всех доступных параметров и прибора и платы)
	USB HID Power Device (для ИБП) – мониторинг заряда аккумуляторных батарей (далее по тексту – АБ), настройка зависимости между планом электропитания компьютера и уровнем заряда АБ

Способ соединения	Возможные взаимодействия
Разъём «Ethernet» платы – кабель UTP (не входит в комплект поставки) – разъём RJ-45 компьютера	ПО Shtyl Device Manager – мониторинг и настройка (настройка только для отдельных параметров платы)
	Web-интерфейс – мониторинг и настройка (настройка только для отдельных параметров платы)
Разъём «Сигнализация/RS485»	Передача аварийных сигналов на внешнее устройство контроля (назначение контактов осуществляется через ПО Shtyl Device Manager).
Разъём «Сигнализация/RS485» (контакты «А», «В») – кабель сечением 0,5-1 мм ² (не входит в комплект поставки) – дополнительное оборудование Штиль	Передача сигналов об изменении состояния внешнего оборудования Штиль: <ul style="list-style-type: none"> • в ПО Shtyl Device Manager; • в стороннее ПО (по SNMP-протоколу при наличии удалённого подключения)
<p>Подробнее о взаимодействии через ПО Shtyl Device Manager – пункт 3.5.</p> <p>Подробнее о взаимодействии через Web-интерфейс – пункт 3.6.</p> <p>Подробнее о взаимодействии через USB HID Power Device – пункт 3.9.</p> <p>Подробнее о назначении контактов разъёма «Сигнализация/RS485» – пункт 3.5.6.</p> <p>Подробнее о взаимодействии со сторонним ПО – пункт 3.10.</p> <p>Подробнее о взаимодействии с дополнительным внешним оборудованием Штиль – пункт 3.11.</p>	

3.4.2 Удалённое подключение

Описание способа реализации удалённого подключения к плате и возможных взаимодействий с платой при удалённом подключении приведено в **таблице 8.**

Таблица 8. Удалённое подключение к плате

Способ соединения	Возможные взаимодействия
Разъём «Ethernet» платы – кабель UTP (не входит в комплект поставки) – разъём RJ-45 коммутатора Ethernet-сети	ПО Shtyl Device Manager – мониторинг и настройка (настройка только для отдельных параметров платы)
	Web-интерфейс – мониторинг и настройка (настройка только для отдельных параметров платы)
	Стороннее ПО – в зависимости от функционала конкретного ПО
	Сервер реального времени – синхронизация внутреннего времени устройства с реальным (эталонным) временем
	Почтовые клиенты – извещения о событиях прибора и электросети
<p>Подробнее о взаимодействии через ПО Shtyl Device Manager – пункт 3.5.</p> <p>Подробнее о взаимодействии через Web-интерфейс – пункт 3.6.</p> <p>Подробнее о взаимодействии со сторонним ПО – пункт 3.10.</p> <p>Подробнее о взаимодействии с сервером реального времени – пункт 3.7.</p> <p>Подробнее о взаимодействии с почтовыми клиентами – пункт 3.8.</p>	



ВНИМАНИЕ! Если установленный по умолчанию IP-адрес платы (192.168.0.1) занят (т.е. к коммутатору Ethernet-сети подключено другое устройство с таким же адресом), то необходимо изменить IP-адрес платы. Изменение IP-адреса платы осуществляется при локальном подключении через ПО Shtyl Device Manager (**пункт 3.5.2**) или Web-интерфейс (**пункт 3.6.3**).



ВНИМАНИЕ! Если подключение к плате выполнено на локальном уровне Ethernet-сети, то удалённое подключение к плате возможно только из того же сегмента Ethernet-сети.

Для удалённого подключения к плате из любого сегмента Ethernet-сети необходимо:

1. Получить статический IP-адрес для коммутатора Ethernet-сети, к которому подключена плата.



ВНИМАНИЕ! Вопрос с получением статического IP-адреса следует решать непосредственно с провайдером Ethernet-сети.

2. Вывести внутренний IP-адрес платы (IP-адрес в локальном сегменте Ethernet-сети) на внешний порт оснащённого статическим IP-адресом коммутатора Ethernet-сети.

По итогу данного действия будет сгенерирован уникальный socket (IP-адрес + порт).



ВНИМАНИЕ! Порядок действий при выводе внутреннего IP-адреса платы на внешний порт коммутатора Ethernet-сети зависит от интерфейса конкретного коммутатора. Рекомендуем изучить сопутствующее коммутатору РЭ и проконсультироваться со специалистами.

3. Использовать обращение на socket для удалённого подключения к плате из любого сегмента Ethernet-сети.

3.5 Взаимодействие через ПО Shtyl Device Manager



ВНИМАНИЕ! Изделие не комплектуется носителем данных с ПО Shtyl Device Manager. ПО Shtyl Device Manager, а также сопутствующее данному ПО РЭ доступны для свободного скачивания на сайте www.shtyl.ru.

3.5.1 Подключение

Порядок подключения к ПО Shtyl Device Manager:

1. При локальном подключении соединить плату с компьютером (способы соединения – **таблица 7**), при удалённом – с коммутатором Ethernet-сети (способ соединения – **таблица 8**).

2. Запустить на компьютере ПО Shtyl Device Manager.



ВНИМАНИЕ! Информация по установочным файлам ПО Shtyl Device Manager приведена в РЭ на ПО Shtyl Device Manager.



ВНИМАНИЕ! При установке ПО Shtyl Device Manager рекомендуется установить USB-драйвер для виртуального COM-порта (**рисунок 6**). Корректная работа ПО Shtyl Device Manager без установки USB-драйвера не гарантирована (некоторые операционные системы оснащены необходимым USB-драйвером по умолчанию, в таком случае строка «установить USB драйвер» отсутствует или неактивна).




Рисунок 6. Установка USB-драйвера для виртуального COM-порта

3. При первом запуске ПО Shtyl Device Manager в окне добавления COM-порта нажать «+» (**рисунок 7**), после чего выбрать COM-порт из открывшегося списка (**рисунок 8**).




Рисунок 7. Окно добавления COM-порта




Рисунок 8. Выбор COM-порта из списка



ВНИМАНИЕ! Если при первом запуске ПО «Shtyl Device Manager» окно выбора COM-порта автоматически не открылось, то следует перейти в меню «Сервис» и открыть пункт «Параметры» (**рисунок 9**). В появившемся окне «USB/COM» необходимо нажать «+», после чего выбрать COM-порт из списка (**рисунок 10**).




Рисунок 9. Выбор пункта «Параметры»




Рисунок 10. Выбор COM-порта из списка через окно «USB/COM»

4. Нажать поле «root» (правой кнопкой мыши) в дереве устройств и выбрать строку «Добавить устройство» (**рисунок 11**). Затем в появившемся окне открыть папку «IC-SNMP/WEB» (**рисунок 12**).




Рисунок 11. Выбор строки «Добавить устройство»




Рисунок 12. Окно «Добавить устройство». Папка «IC-SNMP/WEB»

5. Выбрать способ подключения:

- «подключить по SNMP» – при локальном подключении через разъём RJ-45 компьютера и удалённом подключении через разъём RJ-45 коммутатора Ethernet-сети;



ВНИМАНИЕ! При локальном подключении через разъём RJ-45 компьютера маска подсети компьютера и маска подсети платы должны соответствовать диапазону IP-адресов компьютера и платы. Изменить установленную по умолчанию маску подсети платы возможно при локальном подключении через разъём USB-A компьютера (**таблица 9**).

- «подключить по USB» – при локальном подключении через разъём USB-A компьютера, если не планируется сразу настраивать сетевые (Ethernet) параметры платы;
 - «подключить по USB и настроить SNMP» – при локальном подключении через разъём USB-A компьютера, если планируется сразу настроить сетевые (Ethernet) параметры платы.
- Нажать «Далее». Последующие действия определяются выбранным способом подключения – **таблица 9**.

Таблица 9. Добавление устройства в ПО Shtyl Device Manager

«Подключить по SNMP»

1. Заполнить в открывшемся окне «Параметры подключения по SNMP» (**рисунок 13**) строки «Имя» и «Описание».
2. При необходимости поменять текущие или установленные по умолчанию настройки подключения (представлены на **рисунок 13**) на настройки, фактически необходимые для подключения к конкретной плате.

ВНИМАНИЕ! По умолчанию: IP-адрес - 192.168.0.1; маска подсети - 255.255.255.0

3. Нажать «Готово».




Рисунок 13. Окно «Параметры подключения по SNMP»

ВНИМАНИЕ! Изменение настроек в окне «Параметры подключения по SNMP» меняет не сетевые (Ethernet) параметры платы, а параметры, согласно которым ПО Shtyl Device Manager выполняет опрос Ethernet-сети.

«Подключить по USB»

1. Выбрать устройство из выпадающего списка (**рисунок 14**).
2. Нажать «Готово».




Рисунок 14. Окно выбора устройства при подключении по USB

«Подключить по USB и настроить SNMP»

1. В открывшемся окне «Сетевые настройки SNMP» (**рисунок 15**) поменять текущие или установленные по умолчанию сетевые (Ethernet) параметры платы на фактически необходимые.
2. Нажать «Готово».




Рисунок 15. Окно «Сетевые настройки SNMP»

6. После появления изображения подключенного ИБП/стабилизатора в дереве устройств (**рисунок 16**) ПО Shtyl Device Manager готово к работе с платой.




Рисунок 16. Изображение подключенного прибора в дереве устройств

3.5.2 Изменение сетевых (Ethernet) параметров платы

Поменять сетевые (Ethernet) параметры платы через ПО Shtyl Device Manager возможно:

- при первом подключении платы к ПО (способ подключения «подключить по USB и настроить SNMP» – **пункт 3.5.1, таблица 9**);
- через уже подключенное к плате ПО Shtyl Device Manager, необходимо:
 1. Нажать на отображение подключённого ИБП/стабилизатора в дереве устройств (правой кнопкой мыши) и выбрать строку «Настройки устройства» – **рисунок 17**.




Рисунок 17. Выбор строки «Настройки устройства»

2. В открывшемся окне «Настройки устройства» (**рисунок 18**) выбрать графу «Адаптер», затем строку «Сетевые настройки «SNMP» и нажать «Далее» (**рисунок 19**). Изменение сетевых (Ethernet) параметров платы производится в открывшемся окне (внешний вид аналогичен **рисунок 15**).




Рисунок 18. Окно «Настройки устройства»




Рисунок 19. Выбор строки «Сетевые настройки «SNMP»



ВНИМАНИЕ! Не путайте строку «Сетевые настройки «SNMP» из окна «Настройки устройства» со строкой «Параметры подключения» (вызывается нажатием правой кнопки мыши на отображение подключённого ИБП/стабилизатора в дереве устройств – **рисунок 20**).




Рисунок 20. Строка «Параметры подключения»



ВНИМАНИЕ! Строка «Параметры подключения» (**рисунок 20**) вызывает окно «Параметры подключения по SNMP» (внешний вид схож с **рисунок 13**, отличие – отсутствие строк «Имя» и «Описание»). Изменение настроек в окне «Параметры подключения по SNMP» меняет не сетевые (Ethernet) параметры платы, а параметры, согласно которым ПО Shtyl Device Manager опрашивает Ethernet-сеть.

3.5.3 Просмотр информации о состоянии ИБП/стабилизатора и электросети

Двойное нажатие на изображение подключённого ИБП/стабилизатора в дереве устройств (левой кнопкой мыши) открывает вкладку визуального отображения, предоставляющую основную информацию о текущих параметрах прибора и электросети.

Вкладка визуального отображения включает (по умолчанию) следующие виджеты:

- номинальные параметры;
- статус;
- активные аварии;
- состояния;
- функциональная схема;
- журнал событий.

Внешний вид вкладки визуального отображения представлен на **рисунок 21**.




Рисунок 21. Вкладка визуального отображения (виджеты по умолчанию)



ВНИМАНИЕ! Во вкладку визуального отображения могут добавляться дополнительные виджеты. Порядок добавления дополнительного виджета приведён в РЭ на ПО Shtyl Device Manager.

3.5.4 Изменение параметров ИБП/стабилизатора и платы

Переход в окно «Настройки устройства» (**рисунок 18**) осуществляется:

- нажатием на изображение подключённого ИБП/стабилизатора в дереве устройств (правой кнопкой мыши) и выбором строки «Настройки устройства» – **рисунок 17**;
- нажатием на изображение подключённого ИБП/стабилизатора в дереве устройств (левой кнопкой мыши) и последующим нажатием на поле «Устройство» (левой кнопкой мыши) в панели инструментов – **рисунок 22**.




Рисунок 22. Панель инструментов. Поле «Устройство»

Окно «Настройки устройства» содержит графы:

- «Адаптер» – изменение параметров платы;
- «Устройство» – изменение параметров ИБП/стабилизатора;
- «Хранение настроек» – сохранение конфигурации настроек в файл и загрузка конфигурации настроек из файла.

Функционал граф «Адаптер» и «Устройство» рассмотрен в **таблице 10**, действия необходимые для перемещения между окнами настроек, а также для применения или отмены сделанных настроек – в **таблице 11**.



ВНИМАНИЕ! Использование графы «Устройство» и графы «Хранение настроек» возможно только при локальном подключении к плате через разъём «USB».

Таблица 10. Функционал граф «Адаптер» и «Устройство»

Строка	Назначение
Графа «Адаптер»	
«Внешние модули расширения»	<p>Настройка взаимодействия с дополнительным внешним оборудованием Штиль:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличие/отсутствие внешнего термодатчика; • наличие/отсутствие внешнего зарядного устройства; • наличие/отсутствие модулей контроля климата Штиль (названы – «климатическими платами»), подробнее о настройке связи с модулями контроля климата – пункт 3.11; • наличие/отсутствие плат мониторинга выключателей Штиль (названы – «мониторы АВК»), подробнее о настройке связи с платами мониторинга выключателей Штиль – пункт 3.11
<p>ВНИМАНИЕ! Наличие внешнего термодатчика устанавливается при использовании платы расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Наличие внешнего зарядного устройства устанавливается при использовании совместно с ИБП внешнего зарядного устройства, поддерживающего обмен информацией по CAN-интерфейсу.</p>	
«Внутренние модули расширения»	<p>Настройка взаимодействия с устанавливаемым в ИБП/стабилизатор дополнительным оборудованием Штиль:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличие/отсутствие модуля групповой индикации и сигнализации; • наличие/отсутствие платы расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts (названа – «Модуль Modbas-slave»); • установка параметров платы расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts: адрес, количество передаваемых в секунду бит, четность, количество стоповых бит. <p>ВНИМАНИЕ! Установленное в строке «Адрес» значение применяется к протоколу Modbus TCP (по умолчанию) и протоколу Modbus RTU (при наличии платы расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts).</p> <p>ВНИМАНИЕ! Для получения регистров протокола Modbus необходимо либо воспользоваться РЭ на плату расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts, либо обратиться в сервисную службу ГК «Штиль» (e-mail: service@shtyl.ru; телефон: 8 (804) 333-65-64)</p>
«Время»	<p>Ручная установка текущего времени и настройка синхронизации с сервером реального времени – подробнее пункт 3.7.1</p>
«Реле»	<p>Назначение контактов разъёма «Сигнализация» – подробнее пункт 3.5.6</p>
«Сетевые настройки SNMP»	<p>Установка сетевых (Ethernet) параметров платы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP-адрес; • маска; • шлюз; • MAC-адреса; • идентификационное имя; • версия SNMP; • наименования сообществ чтения и записи <p>Настройка извещений с помощью SNMP trap-сообщений – подробнее пункт 3.5.5</p>

Строка	Назначение
ВНИМАНИЕ! Использование строк «Внешние модули расширения», «Внутренние модули расширения» и «Реле» возможно только при локальном подключении к плате через разъём «USB».	
Графа «Устройство»	
«Аккумуляторные батареи»	Установка следующих параметров АБ: <ul style="list-style-type: none"> • тип; • ёмкость; • дежурное напряжение; • уровень заряда АБ (в %), при котором формируется предупреждение о разряде АБ; • напряжение отключения АБ (в пересчёте на одну ячейку) при разряде «малым» током, составляющим менее 0,15С (С – ёмкость АБ); • напряжения отключения АБ (в пересчёте на одну ячейку) при разряде «большим» током, составляющим более 0,60С (С – ёмкость АБ); • периодичность автоматического запуска 10-ти секундного теста АБ; • длительность теста АБ на заданное время работы; • наличие/отсутствие и способ термокомпенсации; • уровень термокомпенсации
«Неприоритетная нагрузка»	Установка уровня заряда АБ, при котором будет отключена неприоритетная нагрузка
«Основные настройки»	Установка следующих параметров ИБП/стабилизатора: <ul style="list-style-type: none"> • выходное напряжение (фазное – для трехфазных изделий); • номинальная частота; • режим работы; • режим запуска; • режим байпаса; • границы байпаса; • гистерезис байпаса; • использование/неиспользование разъёма дистанционного отключения/включения ИБП (разъём «ЕРО») и настройка разъёма дистанционного отключения/включения ИБП; • использование/неиспользование динамика

Таблица 11. Перемещение между окнами настроек. Применение и отмена сделанных настроек

Задача	Действие
Вход в соответствующее каждой строке окно настроек	нажать «Далее»
Применение и сохранение сделанных настроек	нажать «Готово»
ВНИМАНИЕ! При нажатии «Готово» окно «Настройки устройства» автоматически закрывается.	
Выход из окна «Настройки устройства» без применения и сохранения сделанных настроек	нажать «Отмена»
Возвращение из соответствующего любой строке окна настроек к окну «Настройки устройства»	нажать «Назад»
ВНИМАНИЕ! При нажатии «Назад» не происходит применения и сохранения сделанных настроек.	



ВНИМАНИЕ! Подробное описание параметров и функционала ИБП/стабилизатора приведено в соответствующем данному изделию РЭ. Изучите РЭ на ИБП/стабилизатор перед изменением каких-либо настроек в графе «Устройство» ПО Shtyl Device Manager.

3.5.5 Настройка удалённых оповещений

Через ПО Shtyl Device Manager возможно настроить следующие типы удалённых оповещений о событиях прибора и электросети:

- оповещения на e-mail;
- SNMP trap-сообщения.

Настройка оповещений на e-mail рассмотрена в РЭ на ПО Shtyl Device Manager РЭ.

Порядок настройки SNMP trap-сообщений:

1. Перейти в окно «Настройки устройства» (порядок перехода – **пункт 3.5.4**, внешний вид окна – **рисунок 18**).
2. Выбрать графу «Адаптер», затем строку «Сетевые настройки «SNMP» и нажать «Далее».
3. В открывшемся окне «Сетевые настройки SNMP» (**рисунок 15**) нажать «Далее».
4. В открывшемся окне «Настройка извещений» (**рисунок 23**) необходимо:
 - указать адрес устройства – адресата SNMP trap-сообщений (до 4-х устройств, невостребованные поля следует оставить с нулевыми значениями);
 - выбрать тип MIB-файла.




Рисунок 23. Окно «Настройка извещений»



ВНИМАНИЕ! Настройка «Язык SNMP-извещений» не актуальна (передача SNMP trap-сообщения осуществляется в цифровом виде).



ВНИМАНИЕ! Устройство адресат SNMP trap-сообщений должно иметь специальное ПО для работы с SNMP trap-сообщениями. Перед установкой данного ПО и работой с данным ПО рекомендуется проконсультироваться со специалистами.



ВНИМАНИЕ! При использовании MIB-файла Штиль установленное на устройстве-адресате ПО для работы с SNMP trap-сообщениями должно быть предварительно настроено на работу с MIB-файлом Штиль (порядок действий при настройке определяется интерфейсом конкретного ПО. MIB-файл Штиль доступен для скачивания на сайте www.shtyl.ru).



ВНИМАНИЕ! При использовании платы в составе стабилизатора в строке «Тип извещений (Trap)» следует устанавливать «Штиль», в противном случае корректная отправка SNMP trap-сообщений не гарантирована.

3.5.6 Назначение контактов разъёма «Сигнализация/RS485»



ВНИМАНИЕ! Назначение контактов разъёма «Сигнализация/RS485» возможно только при локальном подключении к плате через разъём «USB».



ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с контактами разъёма «Сигнализация/RS485» изучите характеристики данных контактов – **таблица 6**. Не допускайте попадания на контакты разъёма «Сигнализация/RS485» электрических величин со значениями, превышающими установленные в **таблице 6**.

Порядок назначения контактов разъёма «Сигнализация»:

1. Перейти в окно «Настройки устройства» (порядок перехода – **пункт 3.5.4**, внешний вид окна – **рисунок 18**).
2. В окне «Настройки устройства» выбрать графу «Адаптер», затем строку «Реле» и нажать «Далее».
3. В открывшемся окне (**рисунок 24**) необходимо выбрать тип и полярность реле, соответствующих контактам разъёма «Сигнализация».




Рисунок 24. Окно выбора типа и полярности реле

Соответствие между реле и контактами разъёма «Сигнализация» (далее по тексту также – контакты, контакт) приведено в **таблице 12**.


Таблица 12. Соответствие между реле и контактами разъёма «Сигнализация»

Контакт разъёма «Сигнализация»	Наименование реле
«1»	«Реле 1»
«2»	«Реле 2»
«3»	«Реле 3»
<p>ВНИМАНИЕ! Контакт «4» является общим для контактов «1», «2», «3» и не предназначен для подачи сигналов. Назначение типа и вида для «Реле 4» не влияет на работу изделия.</p> <p>ВНИМАНИЕ! «Реле 5 – 16» не имеют физической реализации в плате. Назначение типа и вида для «Реле 5 – 16» не влияет на работу изделия.</p>	


Типы реле:

- «Авария» – реле подаёт сигнал на контакт при возникновении установленной аварийной ситуации;
- «Состояние» – реле подаёт сигнал на контакт при наступлении установленного состояния ИБГ/стабилизатора.

Полярность реле:



– нормальное состояние замкнутое, сигнал на контакт подаётся при размыкании;



– нормальное состояние разомкнутое, сигнал на контакт подаётся при замыкании.

4. После выбора типа и полярности реле необходимо нажать «Далее» и в открывшемся окне установить аварийные ситуации, приводящие к срабатыванию каждого ранее назначенного реле аварии.



ВНИМАНИЕ! Список доступных аварий в окне установки аварийных ситуаций может быть сокращённым (**рисунок 25**) или развернутым (**рисунок 26 и 27**).



ВНИМАНИЕ! Для одного реле аварии возможно установить срабатывание при нескольких различных аварийных ситуациях (вплоть до всех аварий из развернутого списка).



ВНИМАНИЕ! В стабилизаторе аварии категорий «АКБ» и «ЗУ» не генерируются.




Рисунок 25. Окно установки аварийных ситуаций. Сокращённый список аварий




Рисунок 26. Окно установки аварийных ситуаций.

Развёрнутый список аварий




Рисунок 27. Окно установки аварийных ситуаций.

Развёрнутый список аварий (продолжение)

5. После установки аварийных ситуаций необходимо нажать «Далее» и в открывшемся окне (**рисунок 28**) установить состояния, приводящие к срабатыванию каждого ранее назначенного реле состояния.



ВНИМАНИЕ! Для одного реле возможно установить срабатывание при наступлении нескольких различных состояний ИБП/стабилизатора. Максимальное количество доступных для одного реле состояний состояний – 17, по 1 состоянию из каждой категории состояний (категория состояний – крайняя левая строка в окне выбора состояний).

	Реле 2	Реле 3
Аварийный останов:	Не исполз...	Не исполз...
Режим байпаса:	Не исполз...	Не исполз...
Режим батарей:	Не исполз...	Не исполз...
Зарядное устройство:	Не исполз...	Не исполз...
Аккумуляторные батареи:	Не исполз...	Не исполз...
Входное напряжение:	Не исполз...	Не исполз...
Входное напряжение байпаса:	Не исполз...	Не исполз...
Контроллер перехода на батарею:	Не исполз...	Не исполз...
Вход:	Не исполз...	Не исполз...
ККМ:	Не исполз...	Не исполз...
DC/DC:	Не исполз...	Не исполз...
Инвертор:	Не исполз...	Не исполз...
Генератор инвертора:	Не исполз...	Не исполз...
Байпас:	Не исполз...	Не исполз...
Выход:	Не исполз...	Не исполз...
Неприоритетная нагрузка 1:	Не исполз...	Не исполз...
Неприоритетная нагрузка 2:	Не исполз...	Не исполз...

Рисунок 28. Окно выбора состояний

3.5.7 Дополнительные возможности ПО Shtyl Device Manager

ПО Shtyl Device Manager предоставляет пользователям широкий спектр возможностей по работе с устройствами, снабжёнными платой **Штиль IC-SNMP/WEB**, включающий в себя: одновременный контроль нескольких устройств, ведение журнала событий по каждому устройству и глобального списка ошибок по всем устройствам, визуализацию получаемой от устройств информации в виде графиков, корректное (с защитой данных) дистанционное отключение питаемого от устройств оборудования и т.д. – подробная информация по функционалу ПО Shtyl Device Manager приведена в РЭ на ПО Shtyl Device Manager (доступно для свободного скачивания на сайте www.shtyl.ru).

3.6 Взаимодействие через Web-интерфейс



ВНИМАНИЕ! Для просмотра Web-интерфейса рекомендуется использовать один из следующих браузеров:

- Opera (версия не ниже 12);
- Google Chrome (клоны Google Chrome);
- Microsoft Edge.

3.6.1 Подключение

Порядок подключения к Web-интерфейсу:

1. При локальном подключении соединить плату с компьютером (способ соединения – **таблица 7**), при удалённом – с коммутатором Ethernet-сети (способ соединения – **таблица 8**).
2. В адресной строке браузера ввести IP-адрес платы.



ВНИМАНИЕ! По умолчанию: IP-адрес - 192.168.0.1, маска подсети - 255.255.255.0.



ВНИМАНИЕ! При локальном подключении к Web-интерфейсу (через разъём RJ-45 компьютера) маска подсети компьютера и маска подсети платы должны соответствовать диапазону IP-адресов компьютера и платы. Изменить установленную по умолчанию маску подсети платы возможно через ПО Shtyl Device Manager при локальном подключении к плате через разъём USB-A компьютера (взаимодействие через ПО Shtyl Device Manager – **пункт 3.5**).

3. В открывшемся окне авторизации (**рисунок 29**) необходимо нажать кнопку «Авторизация» или «Вход» и затем в новом окне (**рисунок 30**) ввести имя пользователя и пароль.

По умолчанию:

- имя пользователя – user;
- пароль – password.




Рисунок 29. Окно авторизации

Вход
http://192.168.12.45
Подключение к сайту не защищено

Имя пользователя

Пароль

Рисунок 30. Окно ввода имени пользователя и пароля

После введения имени пользователя и пароля необходимо нажать «Вход».

3.6.2 Просмотр информации о состоянии ИБП/стабилизатора и электросети

Главная страница Web-интерфейса (**рисунок 31**) предоставляет информацию о состоянии электросети (блок «Питание»), выходных параметрах прибора (блок «Выход»), наличии/отсутствии ошибок и последних событиях.

Главная	Статус	Настройки	Журнал	Сведения
Основная информация				
Тип устройства: Однофазный ИБП Штиль 1 кВА				
Питание		Выход		
Входное напряжение:	219.6 В	Выходное напряжение:	220.0 В	
Напряжение байпаса:	219.6 В	Мощность:	0.0 Вт	
Частота входной сети:	50.0 Гц	Нагрузка:	0 %	
Заряд батарей:	100 %	Частота выходной сети:	50.0 Гц	
Ошибки				
Нет ошибок				
Последние события				
Время	Описание			
29.07.2020, 01:16:54	Выход на инверторе			
29.07.2020, 01:16:54	Байпас отключен			
29.07.2020, 01:16:54	Инвертор включен			
29.07.2020, 01:16:54	DC/DC выключен			
29.07.2020, 01:16:54	ККМ включен			
29.07.2020, 01:16:54	Инвертор питается от сети			
29.07.2020, 01:16:54	Входное напряжение байпаса в норме			
29.07.2020, 01:16:54	Входное напряжение в норме			
29.07.2020, 01:16:54	Батарея заряжается			
29.07.2020, 01:16:54	Зарядное устройство батарей включено			
Перейти к журналу				

Рисунок 31. Главная страница Web-интерфейса

Для получения дополнительной информации о состоянии ИБП/стабилизатора и электросети необходимо перейти в пункт меню «Статус» (**рисунок 32**), предоставляющий доступ к страницам:

- «Система питания» – **рисунок 33**;
- «Батареи» – **рисунок 34**;
- «Температура» – **рисунок 35**;
- «Состояния» – **рисунок 36**;
- «Аварии» – **рисунок 37**.

Главная	Статус	Настройки
Основная информация		
Тип устройства: Однофазный ИБП Штиль 1 кВА		
Питание		Выход
Входное напряжение:	218.9 В	Выходное напряжение:
Напряжение байпаса:	218.9 В	Мощность:
Частота входной сети:	50.0 Гц	Нагрузка:
Заряд батарей:	100 %	Частота:

- Система питания
- Батареи
- Температура
- Состояния
- Аварии

Рисунок 32. Меню «Статус»

Статус системы питания		Тип: Однофазный ИБП Штиль 1 кВА	
Входная сеть		Батареи	
Напряжение:	218.5 В	Заряд:	100 %
Ток:	0.0 А	Напряжение:	40.8 В
Частота:	50.0 Гц	Температура:	27.3 °С
Сеть байпаса		Выходная сеть	
Напряжение:	218.5 В	Напряжение:	220.0 В
Частота:	50.0 Гц	Полный ток:	0.0 А
		Активный ток:	0.0 А
		Частота:	50.0 Гц
		Мощность:	0.0 Вт
		Нагрузка:	0 %

Рисунок 33. Страница «Система питания»

Статус батарей		Тип: Однофазный ИБП Штиль 1 кВА	
Автономная работа		Показатели	
Оставшееся время:	20 ч 0 мин	Заряд батарей:	100 %
Время работы от батарей:	0 мин 22 сек	Напряжение положительного плеча:	40.7 В
		Напряжение отрицательного плеча:	0.0 В
Конфигурация		Полное напряжение:	40.7 В
Тип:	Свинцово-кислотные	Ток положительного плеча:	0.0 А
Количество групп батарей:	1 шт	Ток отрицательного плеча:	0.0 А
Батарей в группе:	3 шт	Полный ток:	0.0 А
Ёмкость батарей:	9 А·ч	Температура:	27.4 °С
Дежурное напряжение:	40.7 В		

Рисунок 34. Страница «Батареи»

Контролируемые температуры		Тип: Однофазный ИБП Штиль 1 кВА	
Внутренние температуры		Батареи	
Контроллер:	32.5 °С	Встроенный датчик:	27.3 °С
Радиатор:	33.3 °С		

Рисунок 35. Страница «Температура»

Состояния		Тип: Однофазный ИБП Штиль 1 кВА	
Входная сеть и байпас		Инвертор и корректор коэффициента мощности	
Вход:	В норме	Состояние инвертора:	Включено
Вход байпаса:	В норме	Питание инвертора:	Сеть
Режим байпаса:	Онлайн	ККМ:	Включено
Состояние байпаса:	Отключено		
Выходная сеть и нагрузка		Батареи и зарядное устройство	
Выход:	На инверторе	Режим батарей:	Стандартный
Аварийный останов:	Включён	Состояние батарей:	Заряд
Неприоритетная нагрузка 1:	Подключена	DC/DC:	Отключено
Неприоритетная нагрузка 2:	Отсутствует	Зарядное устройство:	Включено

Рисунок 36. Страница «Состояния»




Рисунок 37. Страница «Аварии»



ВНИМАНИЕ! У стабилизатора на всех вышеприведённых страницах блок, отображающий данные по АБ, не заполнен или отсутствует.

3.6.3 Изменение сетевых (Ethernet) и прочих параметров платы. Настройка удалённых оповещений

Для изменения параметров платы и настройки удалённых оповещений необходимо перейти в меню «Настройки». Внешний вид меню «Настройки» – **рисунок 38**, функционал – **таблица 13**.




Рисунок 38. Меню «Настройки»

Таблица 13. Функционал меню «Настройки»

Страница меню	Назначение
«Ethernet» (рисунок 39)	Настройка сетевых (Ethernet) параметров платы: <ul style="list-style-type: none"> • MAC-адрес; • IP-адрес; • маска подсети; • адрес шлюза; • первичный и вторичный DNS
«Время»	Ручная установка текущего времени и настройка синхронизации с сервером реального времени – подробнее пункт 3.7.2
«SNMP» (рисунок 40)	Выбор версии SNMP-протокола
	Установка наименования для сообществ чтения (Read-community) и записи (Write-community) - если выбран протокол SNMP V2C
	Установка контекстного имени - если выбран протокол SNMP V3
	Настройка удалённых оповещений о событиях прибора и электросети с помощью SNMP trap-сообщений. Установка следующих параметров: <ul style="list-style-type: none"> • тип MIB-файла; • язык извещений (настройка не актуальна – передача SNMP trap-сообщения осуществляется в цифровом виде); • адрес устройств – адресатов SNMP trap-сообщений (до 4-х устройств, невостребованные поля следует оставить с нулевыми значениями)
<p>ВНИМАНИЕ! Устройство-адресат SNMP trap-сообщений должно иметь специальное ПО для работы с SNMP trap-сообщениями. Перед установкой данного ПО и работой с данным ПО рекомендуется проконсультироваться со специалистами.</p>	
<p>ВНИМАНИЕ! При использовании MIB-файла Штиль установленное на устройстве-адресате ПО для работы с SNMP trap-сообщениями должно быть предварительно настроено на работу с MIB-файлом Штиль (порядок действий при настройке определяется интерфейсом конкретного ПО. MIB-файл Штиль доступен для скачивания на сайте www.shtyl.ru).</p>	
<p>ВНИМАНИЕ! При использовании платы в составе стабилизатора в строке «Тип извещений» следует устанавливать «Штиль», в противном случае корректная отправка SNMP trap-сообщений не гарантирована.</p>	
«Аккаунты SNMP V3» (рисунок 41)	Настройка параметров доступа к плате из стороннего ПО по протоколу SNMP V3 (версия 3). Для каждого аккаунта (допустимо 4) возможны: <ul style="list-style-type: none"> • активация и деактивация; • присвоение имени; • установка уровня доступа; • включение режимов аутентификации и шифрования; • установка ключей аутентификации и шифрования

Страница меню	Назначение
«Modbus» (рисунок 42)	<p>Настройка платы расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts.</p> <p>Установка следующих параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество передаваемых в секунду бит; • количество стоповых бит; • четность <p>Установка адреса устройства для протоколов Modbus TCP (по умолчанию) и Modbus RTU (при наличии платы расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts)</p>
<p>ВНИМАНИЕ! Для получения регистров протокола Modbus необходимо либо воспользоваться РЭ на плату расширения интерфейсов Штиль IC-Modbus/Dry Contacts, либо обратиться в сервисную службу ГК «Штиль» (e-mail: service@shtyl.ru; телефон: 8 (804) 333-65-64)</p>	
«Доступ» (рисунок 43)	Изменение имени пользователя и пароля, используемых при подключении к Web-интерфейсу в окне авторизации (рисунок 30)
<p>ВНИМАНИЕ! Во избежание несанкционированного доступа к Web-интерфейсу не рекомендуется оставлять установленные по умолчанию имя пользователя и пароль.</p>	
«Идентификация» (рисунок 44)	<p>Установка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • идентификационного имени платы в Ethernet-сети; • наименования подключенной к ИБП/стабилизатору нагрузки. <p>Допустимы буквы латинского алфавита, цифры, пробел, а также символы «тире» и «подчеркивание»</p>
«E-Mail»	Настройка удалённых оповещений о событиях прибора и электросети с помощью e-mail – подробнее пункт 3.8.2



ВНИМАНИЕ! На всех страницах меню «Настройки» применение и сохранение сделанных настроек осуществляется нажатием «Применить», отмена – нажатием «Сбросить».

Настройки Ethernet	
Сетевой интерфейс:	DNS:
MAC адрес: a0 de 05:00 47:46	Первичный DNS: <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/>
IP адрес: <input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="12"/> <input type="text" value="45"/>	Вторичный DNS: <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/>
Маска подсети: <input type="text" value="255"/> <input type="text" value="255"/> <input type="text" value="255"/> <input type="text" value="0"/>	
Адрес шлюза: <input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="41"/>	

Рисунок 39. Страница «Ethernet»

Настройки SNMP

Используемая версия
Версия:

Доступ
Read-community:
Write-community:

Извещения
Тип извещений:
Язык извещений:

Подписчики извещений

1:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
3:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
4:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Рисунок 40. Страница «SNMP»

Настройка пользователей SNMP V3

Пользователь 1

Активен:

Имя пользователя:

Уровень доступа:

Режим аутентификации:

Ключ аутентификации:

Режим шифрования:

Ключ шифрования:

Пользователь 3

Активен:

Имя пользователя:

Уровень доступа:

Режим аутентификации:

Ключ аутентификации:

Режим шифрования:

Ключ шифрования:

Пользователь 2

Активен:

Имя пользователя:

Уровень доступа:

Режим аутентификации:

Ключ аутентификации:

Режим шифрования:

Ключ шифрования:

Пользователь 4

Активен:

Имя пользователя:

Уровень доступа:

Режим аутентификации:

Ключ аутентификации:

Режим шифрования:

Ключ шифрования:

Рисунок 41. Страница «Аккаунты SNMP V3»

Настройки Modbus

Настройки последовательного порта
Скорость передачи:
Количество стоп-бит:
Контроль четности:

Адресация
Адрес устройства:

Рисунок 42. Страница «Modbus»

Настройки доступа

Новые учётные данные		Текущие учётные данные	
Имя пользователя:	<input type="text"/>	Имя пользователя:	<input type="text"/>
Пароль:	<input type="password"/>	Пароль:	<input type="password"/>
Повторите пароль:	<input type="password"/>		

Применить

Рисунок 43. Страница «Доступ»

Настройка идентификации

Названия	
Устройство:	<input type="text"/>
Нагрузка:	<input type="text" value="Load"/>

Сбросить **Применить**

Рисунок 44. Страница «Идентификация»

3.6.4 Просмотр журнала событий

Для открытия журнала событий необходимо перейти в меню «Журнал». Внешний вид отображаемого в Web-интерфейсе журнала событий представлен на **рисунке 45**.

Журнал

Навигация

Последние: << 1 10 15 16 17 18 19 20 >>

События	
Время	Описание
25.06.2020, 06:53:58	Преобразователь включен
25.06.2020, 06:53:55	Соединение адаптера с устройством установлено
25.06.2020, 04:04:17	Нет критических аварий
25.06.2020, 04:04:16	Выход отключен
25.06.2020, 04:04:16	Байпас запускается
25.06.2020, 04:04:16	Инвертор запускается
25.06.2020, 04:04:16	DC/DC запускается
25.06.2020, 04:04:16	ККМ запускается
25.06.2020, 04:04:16	Инвертор питается от сети
25.06.2020, 04:04:16	Входное напряжение байпаса в норме
25.06.2020, 04:04:16	Входное напряжение в норме
25.06.2020, 04:04:16	Батарея заряжается
25.06.2020, 04:04:16	Зарядное устройство батарей включено
25.06.2020, 04:04:16	Батарея в стандартном режиме
25.06.2020, 04:04:16	Байпас перешел в режим Online
25.06.2020, 04:04:16	Преобразователь включен
25.06.2020, 04:04:16	Критическая авария
25.06.2020, 04:04:13	Соединение адаптера с устройством установлено
22.06.2020, 04:00:35	Выход на инверторе
22.06.2020, 04:00:35	Байпас отключен

Скачать журнал

Рисунок 45. Отображаемый в Web-интерфейсе журнал событий

Для сохранения журнала событий (формат файла «.csv») необходимо:

1. Нажать «Скачать журнал» (левой кнопкой мыши).
2. В открывшемся окне установить необходимое к выгрузке количество записей (отсчитывается от последней к моменту выгрузки записи).

3.6.5 Просмотр основных сведений о плате и ИБП/стабилизаторе

Для просмотра основных сведений о плате и ИБП/стабилизаторе необходимо перейти в меню «Сведения». Внешний вид меню «Сведения» представлен на **рисунке 46**.

Сведения	
Паспортные данные системы питания	
Тип:	ИБП
Производитель:	Штиль-Энерго
Дата производства:	7 февраля 2016 г.
Серийный номер:	0
Версия ПО:	2.10
Паспортные данные платы расширения	
Производитель:	Штиль-Энерго
Дата производства:	14 августа 2017 г.
Серийный номер:	1
Версия ПО:	0.42
Идентификаторы	
Название устройства:	UPS-757500EGBUD
Подключенная нагрузка:	NOSPICOK
Конфигурация	
Номинальная мощность:	1000 VA
Количество фаз на входе:	1
Количество фаз на выходе:	1

Рисунок 46. Меню «Сведения»

3.7 Взаимодействие с сервером реального времени

Взаимодействие платы с сервером реального времени осуществляется через NTP-протокол. Настройка взаимодействия платы с сервером реального времени производится через ПО Shtyl Device Manager или через Web-интерфейс.

3.7.1 Настройка взаимодействия через ПО Shtyl Device Manager

1. В ПО Shtyl Device Manager (порядок подключения к ПО Shtyl Device Manager – **пункт 3.5.1**) перейти в окно «Настройки устройства» (порядок перехода – **пункт 3.5.4**, внешний вид окна – **рисунок 18**).
2. Выбрать графу «Адаптер», затем строку «Время» и нажать «Далее».
3. Открывшееся окно «Настройки времени» (**рисунок 47**) предназначено для ручной установки текущего времени и настройки синхронизации с сервером реального времени. Функционал окна «Настройки времени» рассмотрен в **таблице 14**.



ВНИМАНИЕ! При использовании сервера реального времени время, получаемое от данного сервера, имеет приоритет над временем, вручную установленным пользователем.




Рисунок 47. ПО Shtyl Device Manager. Окно «Настройки времени»

Таблица 14. Функционал окна «Настройки времени»

Строка	Назначение
«Часовой пояс»	Ручная установка часового пояса, текущих даты и времени. ВНИМАНИЕ! Окно установки текущих даты и времени появляется после нажатия «Задать время»
«Период синхронизации»	Установка периода синхронизации с сервером реального времени. ВНИМАНИЕ! При установке «Никогда» прочие настройки синхронизации с сервером реального времени неактивны
«Количество попыток»	Установка количества выполняемых попыток при синхронизации с сервером реального времени
«Сервера»	Установка количества серверов реального времени
«Основной сервер»	Установка адреса основного (приоритетного) сервера реального времени
«Альтернативный сервер»	Установка адреса альтернативного сервера реального времени
Применение и сохранение сделанных настроек осуществляется нажатием «Готово». Выход без применения и сохранения сделанных настроек осуществляется нажатием «Отмена». Возвращение из окна «Настройки времени» к окну «Настройки устройства» осуществляется нажатием «Назад».	
ВНИМАНИЕ! При нажатии «Готово» окно «Настройки устройства» автоматически закрывается. ВНИМАНИЕ! При нажатии «Назад» не происходит применения и сохранения сделанных настроек.	

3.7.2 Настройка взаимодействия через Web-интерфейс

В Web-интерфейсе (порядок подключения к Web-интерфейсу – пункт 3.6.1) перейти в меню «Настройки» (рисунок 38) и открыть страницу «Время» (рисунок 48). Функционал страницы «Время» рассмотрен в таблице 15.




Рисунок 48. Web-интерфейс. Страница «Время»

Таблица 15. Функционал страницы «Время»

Раздел	Строка	Назначение
«NTP»	«Период синхронизации»	Установка периода синхронизации с сервером реального времени. ВНИМАНИЕ! При установке «Никогда» остальные строки раздела неактивны
	«День обновления»	Установка дня внутривременного промежутка синхронизации (актуально для недельного и месячного периода синхронизации)
	«Время обновления»	Установка времени обновления. Формат: • «минуты : секунды» – для часового периода обновления; • «часы : минуты» – для недельного и месячного периода обновления
	«NTP сервер №1»	Установка адреса основного (приоритетного) сервера реального времени
	«NTP сервер №2»	Установка адреса альтернативного сервера реального времени
	«Количество попыток»	Установка количества выполняемых попыток при синхронизации с сервером реального времени
«Время»	«Дата»	Ручная установка текущей даты
	«Время»	Ручная установка текущего времени
	«Временная зона»	Ручная установка текущего часового пояса

ВНИМАНИЕ! Применение и сохранение сделанных настроек осуществляется нажатием «Применить», отмена – нажатием «Сбросить».

ВНИМАНИЕ! При использовании сервера реального времени время, получаемое от данного сервера, имеет приоритет над временем, вручную установленным пользователем.

3.8 Взаимодействие с почтовыми клиентами

Взаимодействие платы с почтовыми клиентами (отправка оповещений на e-mail) осуществляется через SMTP-протокол.

Настройка взаимодействия платы с почтовыми клиентами производится через ПО Shtyl Device Manager или через Web-интерфейс.

3.8.1 Настройка взаимодействия через ПО Shtyl Device Manager

Настройка взаимодействия с почтовыми клиентами через ПО Shtyl Device Manager рассмотрена в РЭ на ПО Shtyl Device Manager (доступно для свободного скачивания на сайте www.shtyl.ru).

3.8.2 Настройка взаимодействия через Web-интерфейс

В Web-интерфейсе (порядок подключения к Web-интерфейсу – пункт 3.6.1) перейти в меню «Настройки» (рисунок 38) и открыть страницу «E-mail» (рисунок 49).

Функционал страницы «E-mail» рассмотрен в таблице 16.




Рисунок 49. Web-интерфейс. Страница «E-mail»

Таблица 16. Функционал страницы «E-mail»

Раздел	Строка	Назначение
«Сервер»	«Адрес»	Установка адреса SMTP-сервера
	«Порт»	Установка порта SMTP-сервера
	«Пользователь»	Установка имени пользователя SMTP-сервера
	«Пароль»	Установка пароля для доступа на SMTP-сервер
	«Использовать TLS»	Включение/выключение TLS-шифрования
«Отправка»	«Включить уведомления»	Включение/выключение отправки e-mail сообщений
	«Получатель»	Установка конечного получателя e-mail сообщений

ВНИМАНИЕ! Применение и сохранение сделанных настроек осуществляется нажатием «Применить», отмена – нажатием «Сбросить».

ВНИМАНИЕ! Значения для параметров SMTP-сервера необходимо запросить либо у системного администратора, либо у поставщика услуг электронной почты.

3.9 Взаимодействие через USB HID Power Device



ВНИМАНИЕ! Взаимодействие с компьютером через USB HID Power Device осуществляется у плат, используемых в составе ИБП и подключённых к компьютеру через разъём «USB».

Взаимодействие через USB HID Power Device заключается в:

- отображении уровня заряда и статуса АБ ИБП на рабочем столе компьютера (системный значок «Питание» в области уведомлений на панели задач);
- возможности настроить зависимость между планом электропитания компьютера и уровнем заряда АБ ИБП.



ВНИМАНИЕ! Порядок действий при настройке плана электропитания компьютера определяется типом операционной системы. Рекомендуем проконсультироваться со специалистами.

3.10 Взаимодействие с прочим (сторонним) ПО

Взаимодействие платы с прочим (сторонним) ПО может осуществляться через разъёмы «Ethernet» и «USB» по любому доступному плате протоколу (подробнее о разъёмах и сопутствующих им протоколах – **таблица 2** и **таблица 6**).



ВНИМАНИЕ! Настройка параметров доступа к плате из стороннего ПО, выполняемого по протоколу SNMP V3 (версия 3), осуществляется через Web-интерфейс (подробнее о настройках платы через Web-интерфейс – **пункт 3.6.3**).



ВНИМАНИЕ! Совместимость прочего ПО с платой, а также функционал взаимодействия прочего ПО с платой и порядок подключения прочего ПО к плате определяется типом конкретного ПО. Рекомендуем изучить соответствующую ПО документацию и проконсультироваться со специалистами.



ВНИМАНИЕ! Если при взаимодействии стороннего ПО с платой по протоколу SNMP используется MIB-файл Штиль, то стороннее ПО должно быть предварительно настроено на работу с MIB-файлом Штиль (порядок действий при настройке определяется интерфейсом конкретного ПО. MIB-файл Штиль доступен для скачивания на сайте www.shtyl.ru).

3.11 Взаимодействие с дополнительным внешним оборудованием Штиль

Плата поддерживает взаимодействие с модулем контроля климата Штиль (далее – модуль контроля климата) и платами мониторинга выключателей Штиль, модели MC-CB и MC-CB/4 (далее – плата мониторинга выключателей).



ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с модулем контроля климата и платой мониторинга выключателей изучите сопутствующее данному оборудованию РЭ.



ВНИМАНИЕ! Контакты «В» и «А» разъёма «Сигнализация/RS485» предназначены для обмена данными только с модулем контроля климата и платой мониторинга выключателей. Взаимодействие с другими устройствами не поддерживается!

Порядок подключения к модулю контроля климата/плате мониторинга:

1. Соединить контакты «В» и «А» разъёма «Сигнализация/RS485» изделия с соответствующими разъёмами модуля контроля климата/платы мониторинга выключателей. Сечение провода для соединения – 0,5-1 мм².



ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с контактами разъёма «Сигнализация/RS485» изучите характеристики данных контактов – **таблица 6**. Не допускайте попадания на контакты разъёма «Сигнализация/RS485» электрических величин со значениями, превышающими установленные в **таблице 6**.



ВНИМАНИЕ! Информация о разъёмах подключения модуля контроля климата/платы мониторинга выключателей приведена в сопутствующем данному оборудованию РЭ.

2. Настроить взаимодействие изделия с модулем контроля климата/платой мониторинга выключателей. Настройка взаимодействия осуществляется через ПО Shtyl Device Manager (порядок подключения к ПО Shtyl Device Manager – **пункт 3.5.1**).

Порядок настройки взаимодействия изделия с модулем контроля климата/платой мониторинга выключателей через ПО Shtyl Device Manager:

2.1 Перейти в окно «Настройки устройства» (порядок перехода – **пункт 3.5.4**, внешний вид окна – **рисунок 18**).

2.2 Выбрать графу «Адаптер», затем строку «Внешние модули расширения» и нажать «Далее».

2.3. Открывшееся окно «Внешние модули расширения» (**рисунок 50**) предназначено для установки:

- наличия/отсутствия модулей контроля климата (названы – «климатическими платами»);
- адреса каждого подключенного модуля контроля климата;
- наличия/отсутствия плат мониторинга выключателей (названы – «мониторы АВК»);
- фактора связи с платами мониторинга выключателей;
- адреса каждой подключенной платы мониторинга выключателей.

Назначение строк «Наличие внешнего термодатчика» и «Внешнее ЗУ» приведено в **таблице 10**.




Рисунок 50. ПО Shtyl Device Manager. Окно «Внешние модули расширения»

3.12 Обновление ПО



ВНИМАНИЕ! Для получения программы обновления ПО платы и актуальной на текущий момент версии ПО платы необходимо обратиться в сервисную службу ГК «Штиль» (e-mail: service@shtyl.ru; телефон: 8 (804) 333-65-64).



ВНИМАНИЕ! Для работы программы обновления ПО платы необходимо наличие в операционной системе компьютера виртуальной машины Java. Порядок действий при получении и установке виртуальной машины Java определяется конкретным типом операционной системы и виртуальной машины Java. Рекомендуем проконсультироваться со специалистами.



ВНИМАНИЕ! Обновление ПО платы возможно только при подключении к плате через разъём «Ethernet» (подробнее о подключении к изделию – **таблица 7** и **таблица 8**).

Порядок обновления ПО:

1. Запустить файл «run.bat» из предоставленного архива.
2. В открывшейся программе обновления ПО платы (**рисунок 51**) нажать «Открыть файл» и перейти в окно выбора файла ПО.




Рисунок 51. Внешний вид программы обновления ПО платы

3. Выбрать файл ПО платы (файл с расширением «FW» – **рисунок 52**) и нажать «Open»




Рисунок 52. Выбор файла ПО платы

4. В строке «IP» поменять установленный по умолчанию IP-адрес на фактический IP-адрес платы, нуждающейся в обновлении ПО. Установленный по умолчанию пароль – 1357.



ВНИМАНИЕ! Порт 7777 не должен быть заблокирован.

5. Нажать «Перепрошивка». Запустится обновление ПО платы. Процесс может занять некоторое время.



ВНИМАНИЕ! При совпадении текущей версии ПО с обновляемой версией в журнале появится сообщение «В адаптере прошивка новее». В таком случае для принудительного обновления ПО необходимо убрать галочку напротив строки «Проверить версию прошивки» и снова нажать «Перепрошивка».

6. После появления в журнале сообщения «Обновление прошивки прошло успешно» ПО платы обновлено.



ВНИМАНИЕ! В случае неудачного обновления следует повторить попытку. При повторной неудаче необходимо обратиться в сервисную службу ГК «Штиль».

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае возникновения проблем с функционированием платы осмотрите изделие на наличие видимых повреждений и попытайтесь визуально установить причину неисправности.

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в **таблице 16**.

Таблица 16. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятные причины	Методы устранения
Отсутствует связь с изделием через все разъёмы	Неисправность платы	Перезапустить ИБП/стабилизатор.
	Неисправность ИБП/стабилизатора	Извлечь и заново установить плату в соответствующий слот ИБП/стабилизатора.
	Неисправность подключенных к разъёмам кабелей	Проверить целостность и исправность кабелей.
	Неисправность взаимодействующих с платой устройств	Проверить исправность взаимодействующих с платой устройств
Отсутствует связь с изделием через разъём «USB»	Неисправность платы	Перезапустить ИБП/стабилизатор.
	Неисправность подключенного к разъёму «USB» кабеля	Проверить целостность и исправность кабеля.
	Неисправность взаимодействующего с платой устройства	Проверить исправность взаимодействующего с платой устройства
Отсутствует связь с изделием через разъём «Ethernet»	Неисправность платы	Перезапустить ИБП/стабилизатор.
	Неисправность подключенного к разъёму «Ethernet» кабеля	Проверить целостность и исправность кабеля.
	Неисправность Ethernet-сети или взаимодействующего с платой устройства	Проверить исправность Ethernet-сети и взаимодействующего с платой устройства.
	Конфликт IP-адресов	Проверить уникальность IP-адреса платы (к коммутатору Ethernet-сети не должно подключаться другое устройство с таким же IP-адресом).
	Несоответствие сетевых (Ethernet) параметров	Проверить соответствие сетевых (Ethernet) параметров платы и параметров, по которым обращается в Ethernet-сеть взаимодействующее с платой устройство

Неисправность	Вероятные причины	Методы устранения
Не выполняется удалённое подключение к изделию из внешнего сегмента Ethernet-сети (подключение на локальном уровне Ethernet-сети выполняется)	Внутренний IP-адрес платы (IP-адрес в локальном сегменте Ethernet-сети) не выведен на внешний порт коммутатора Ethernet-сети	Вывести внутренний IP-адрес платы на внешний порт коммутатора Ethernet-сети (подробнее – пункт 3.4.2)
Внешнее устройство контроля не реагирует на аварийные сигналы контактов разъёма «Сигнализация/RS485»	Неисправность платы	Перезапустить ИБП/стабилизатор.
	Неисправность внешнего устройства контроля	Проверить исправность внешнего устройства контроля.
	Неисправность подключенного к разъёму «Сигнализация/RS485» кабеля	Проверить целостность и исправность кабеля.
Отсутствует связь с подключенным к разъёму «Сигнализация/RS485» внешним оборудованием Штиль	Неправильное назначение контактов разъёма «Сигнализация/RS485»	Проверить правильность назначения контактов разъёма «Сигнализация/RS485» (подробнее – пункт 3.5.6)
	Неисправность платы	Перезапустить ИБП/стабилизатор.
	Неисправность внешнего оборудования Штиль	Проверить исправность внешнего оборудования Штиль.
	Неисправность подключенного к разъёму «Сигнализация/RS485» кабеля	Проверить целостность и исправность кабеля.
	Неправильная настройка взаимодействия с внешним оборудованием Штиль	Проверить правильность настройки взаимодействия с внешним оборудованием Штиль (подробнее – пункт 3.11)



ВНИМАНИЕ! Если предложенные в **таблице 16** методы устранения неисправности не помогают, то обратитесь в сервисную службу ГК «Штиль».



ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно проводить ремонтное обслуживание платы. Для проведения любых работ по диагностике и ремонту изделия обращайтесь в сервисную службу ГК «Штиль».

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Техническое обслуживание изделия



ВНИМАНИЕ! Периодическое техническое обслуживание не требует извлечения платы из слота ИБП/стабилизатора.

При периодическом техническом обслуживании изделия (рекомендуется выполнять ТО не реже одного раза в полгода, одновременно с техническим обслуживанием прибора, в слот которого плата установлена) проводятся следующие работы:

- проверка соответствия светодиодной индикации текущему режиму работы;

- осмотр внешней поверхности на отсутствие механических повреждений, коррозии и загрязнений;
- очистка внешней поверхности от пыли (производится сухой чистой ветошью);
- осмотр и проверка надёжности крепления на месте эксплуатации (в слоте ИБП/стабилизатора);
- осмотр и проверка надёжности крепления всех подключенных кабелей;
- проверочное подключение к ПО Shtyl Device Manager и Web-интерфейсу, если ПО Shtyl Device Manager и/или Web-интерфейс не используются в постоянном режиме (подробнее о подключении: ПО Shtyl Device Manager – **пункт 3.5.1**, Web-интерфейс – **пункт 3.6.1**).

5.2 Меры безопасности

- ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСВОБОДИТЬ РУКИ ОТ КОЛЕЦ, БРАСЛЕТОВ, ЧАСОВ И ПРОЧИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ;
- РАБОТЫ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕ КОНТАКТ С ИЗДЕЛИЕМ ИЛИ С ИБП/СТАБИЛИЗАТОРОМ, В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНО ИЗДЕЛИЕ, ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА И В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК;
- ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕННОМ (ВЫКЛЮЧЕННОМ) ИБП/СТАБИЛИЗАТОРЕ (ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИВЕДЁН В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРИБОРУ РЭ);



ВНИМАНИЕ! Внутри корпуса выключенного ИБП сохраняется заряд, который может вызвать поражение человека электрическим током.

- ПРИ ОЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЫЛИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ И НЕ НАРУШАЙТЕ ЦЕЛЮСТЬ РАЗЪЕМОВ И СОЕДИНЕНИЙ.

5.3 Текущий ремонт



ВНИМАНИЕ! Текущий ремонт изделия может проводиться только квалифицированным персоналом, допущенным к данным работам предприятием-изготовителем.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Плата должна соответствовать требованиям технической документации после хранения в упакованном виде в складских неотапливаемых помещениях в течение 12 месяцев при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С и среднемесячной относительной влажности 80%.

Транспортирование платы должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 80%.

Транспортирование в самолетах должно производиться в соответствии с правилами перевозки багажа и грузов по воздушным линиям.

Климатические условия транспортирования на самолетах: нижнее значение температуры минус 40 °С, резкая смена температур от минус 40 °С до плюс 40 °С, пониженное давление воздуха до 26,5 кПа (200 мм. рт. ст.).



ВНИМАНИЕ! Избегайте механических воздействий на упаковочную тару при транспортировке. Необходимо устанавливать упаковочную тару в соответствии с маркировкой «низ-верх». Несоблюдение данных требований может привести к выходу платы из строя.



ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие прямых солнечных лучей и влаги на упакованную плату.



ВНИМАНИЕ! В случае транспортирования или хранения платы в условиях отрицательных температур перед началом подключения и использования изделие необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации (**таблица 6**) не менее 8 часов.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие платы требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на проведение гарантийного ремонта.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие признаки воздействия влаги, механические повреждения и следы вмешательства в электрическую схему.

8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ



ООО «Штиль Энерго»

Адрес: г. Тула, ул. Городской пер., д.39

Телефон: +7(4872) 24-13-60, 24-13-62

Техническая поддержка, гарантийное и

послегарантийное обслуживание: 8 (804) 333-65-64

E-mail: company@shtyl.ru

Web: www.shtyl.ru, штиль.рф



ООО «Штиль Энерго»

Адрес: г. Тула, ул. Городской пер., д.39

Телефон: +7(4872) 24-13-60, 24-13-62

Техническая поддержка, гарантийное и
послегарантийное обслуживание: 8 (804) 333-65-64

E-mail: company@shtyl.ru

Web: www.shtyl.ru, [сhtyl.pf](mailto:shtyl.pf)